Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

**Outrup Vandværk**
**Kløverbakken 12**
**6855 Outrup**
**Att.: Finn Mathiasen**

| | |
|---|---|
| **Rapportnr.:** | AR-25-CG-25075317-01 |
| **Batchnr.:** | EUDKVE-25075317 |
| **Kundenr.:** | CA0005108 |
| **Modt. dato:** | 27.08.2025 |
| **Valideringskode:** | 7A2BB8ABA6 |

# Analyserapport

| | |
|---|---|
| **Prøvested:** | Outrup Vandværk - Møllegården 2, taphane - 49814 - / 4553000298 |
| **Udtagningsadresse:** | Møllegården 2, 6855 Ovtrup |
| **Prøvetype:** | Drikkevand - Gruppe A parametre |
| **Prøveudtagning:** | 27.08.2025 kl. 07:30 |
| **Prøvetager:** | Eurofins Miljø Vand A/S DTOP |
| **Analyseperiode:** | 27.08.2025 - 13.09.2025 |

**Prøvemærke:** Køkken

| Lab prøvenr: | 835-2025-81530108 | Enhed | Kravværdier ** Min. | Kravværdier ** Max. | DL. | Metode | ¤) | Urel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farvetal, Pt | < 1 | mg Pt/l | | 15 | 1 | DS/EN ISO 7887:2012, metode C | A | 15 |
| Turbiditet | 0.08 | FNU | | 1 | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016. | A | 15 |
| ***Mikrobiologi*** | | | | | | | | |
| Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | ISO 9308-2:2012 | B | 0.25$^{σ)}$ |
| Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | ISO 9308-2:2012 | B | 0.25$^{σ)}$ |
| Intestinale Enterokokker | < 1 | CFU/100 ml | | i.m. | 1 | ISO 7899-2:2000 | B | 0.11$^{σ)}$ |
| Kimtal ved 22°C | 5 | CFU/ml | | 200 | 1 | ISO 6222:1999 | B | 0.15$^{σ)}$ |
| ***Metaller*** | | | | | | | | |
| Jern (Fe) | < 0.01 | mg/l | | 0.2 | 0.01 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20 |
| ***Oplysninger fra prøvetager*** | | | | | | | | |
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) | | |
| pH | 7.5 | pH | 7 | 8.5 | | DS/EN ISO 10523:2012 | | |
| Prøvetagning uden flush | Udført | | | | | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006 | | |
| Vandtemperatur | 19.2 | °C | | | | DS/EN ISO 19458:2006 | | |
| Ledningsevne ved 20°C | 400 | µS/cm | | 2500 | 15 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C) | | |
| Prøvens lugt | Ingen | | | | | * Organoleptisk | | |
| Prøvens smag | Normal | | | | | * Organoleptisk | | |

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Kopi til:**
Outrup Vandværk, Rapport- og fakturamodtager, Strandvejen 10, 6855 Outrup
Varde Kommune, Kopimodtager drikkevand, Bytoften 2, 6800 Varde

**Tegnforklaring:**

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
$^{σ}$): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).



**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

**Outrup Vandværk**
**Kløverbakken 12**
**6855 Outrup**
**Att.: Finn Mathiasen**

| | |
|---|---|
| **Rapportnr.:** | AR-25-CG-25075317-01 |
| **Batchnr.:** | EUDKVE-25075317 |
| **Kundenr.:** | CA0005108 |
| **Modt. dato:** | 27.08.2025 |
| **Valideringskode:** | 7A2BB8ABA6 |

# Analyserapport

| | |
|---|---|
| **Prøvested:** | Outrup Vandværk - Møllegården 2, taphane - 49814 - / 4553000298 |
| **Udtagningsadresse:** | Møllegården 2, 6855 Ovtrup |
| **Prøvetype:** | Drikkevand - Gruppe A parametre |
| **Prøveudtagning:** | 27.08.2025 kl. 07:30 |
| **Prøvetager:** | Eurofins Miljø Vand A/S DTOP |
| **Analyseperiode:** | 27.08.2025 - 13.09.2025 |

**Prøvemærke:** Køkken

| Lab prøvenr: | 835-2025-81530108 | Enhed | Kravværdier ** Min. | Kravværdier ** Max. | DL. | Metode | ¤) | Urel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

13.09.2025

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
$^{\sigma}$): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).



**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**